

**e-distribuție**  
Dobrogea

E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.  
STRADA VICTORIEI, Nr.95, TULCEA,  
Jud. TULCEA  
Tel. 0240505701  
Nr. 178134996 din 22.02.2017

POD:

**AVIZ TEHNIC DE RACORDARE  
PENTRU CONSUMATOR NECASNIC  
Nr. 178134996 din 22.02.2017**

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. 178134996 din data 25.01.2017, având ca scop racordarea unui loc de consum nou definitiv, pentru locul de consum ce aparține utilizatorului COMUNA JIJILA, cu sediul în județul TULCEA municipiul/ orașul/ comuna/satul /sectorul JIJILA, cod poștal 827110, str. STRADA JIJILA, nr. 0, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax. 0240/550002/550024, e-mail - și a analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data 25.01.2017,

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, se aprobă racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent REZERVOR APA amplasat în județul TULCEA, municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul JIJILA, str. STRADA JIJILA, nr. T16/3 LOT 17, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, nr. cadastral 30077 (numai dacă este disponibil), în condițiile menționate în continuare.

**1. Putere aprobată:**

	Situția existentă în momentul emiterii avizului	Puterea aprobată pentru organizare de șantier valabilă până la data	Evoluția puterii aprobate				
			Etapa 1 valabila din 2017	Etapa 2 valabila din 2018	Etapa 3 valabila din 2019	Etapa 4 valabila din 2020	Etapa 5 valabila din 2021
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită	(kVA)	-	22.83	22.83	22.83	22.83	22.83
	(kW)	-	21	21	21	21	21
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită fara realizarea lucrarilor de intarire	(kVA)	-					
	(kW)	-					

**2. Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin Fisa soluție**

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la CD a PTA PTA-346 CABANA L 9903 (capacitățile energetice deținute de operatorul de rețea la care se realizează racordarea);



2201000017813499625011700000000057

Pag. 1 / 5

Aviz nr. 178134996/22.02.2017

